



**ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ОБЪЕМ  
ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

№ п/п	Общий перечень работ для котельно-водогрейного оборудования:	Работы, выполняемые для газовых котлов	Работы, выполняемые для дизельных котлов
1	Измерение и регулировка стартового и рабочего давления газа	+	-
2	Чистка топки котла (если отложения на стенках топочной камеры и других поверхностях нагрева котла превышают нормы, установленные СНиП РФ, а также другими нормативными документами)	+	+
3	Контроль давления воздуха в расширительном баке (подкачка, при необходимости)	+	+
4	Диагностика и проверка состояния теплообменных аппаратов котла	+	+
5	Диагностика герметичности топливной системы	-	+
6	Проверка состояния фильтрующего элемента топливного фильтра	-	+
7	Диагностика и проверка работы циркуляционных насосов	+	+
8	Диагностика и проверка датчиков и термостатов котла	+	+
9	Замер напряжения питания	+	+
10	Диагностика и проверка работоспособности предохранительно-запорного клапана.	+	+
11	Диагностика работоспособности запорно-регулирующей арматуры.	+	+
12	Чистка элементов горелки	+	+
13	Контроль состояния сопла (форсунки)	+	+
14	Контроль состояния (прочистка) запорной шайбы	+	-
15	Контроль, проверка и чистка электродов розжига (расстояние, настройка, повреждения)	+	+
16	Контроль состояния кабеля розжига и контактов	+	+
17	Диагностика устройства контроля наличия пламени	+	+
18	Контроль состояния воздушного дросселя	+	+
19	Контроль состояния крыльчатки	+	+
20	Контроль состояния штока-держателя, сопла (форсунки), топливопровода	-	+
21	Диагностика и проверка топливного насоса	-	+
22	Контроль герметичности мест подключения топливопроводов	-	+
23	Проверка (подкачка теплоносителем Заказчика) рабочего давления в отопительном контуре.	+	+
24	Чистка и проверка состояния фильтра-грязевика на обратной линии отопительного контура. (при наличии отсекающей арматуры)	+	+
25	Контроль состояния прокладок и подключений газопроводной арматуры	+	-
26	Запуск установки; Замер и регулировка температуры отходящих газов и полноты сгорания топлива с помощью электронного или химического газоанализатора.	+	+
27	Подробный инструктаж ответственного за эксплуатацию отопительной установки	+	+

Примечание: Указанные в перечне работы являются ориентировочными и могут быть изменены (дополнены или сокращены), в зависимости от состава, моделей и модификаций оборудования котельной.

Заказать разовое Сервисное Обслуживание котельной; оформить договор на Абонентское обслуживание Вашей котельной; а также задать любые интересующие Вас вопросы Вы можете, связавшись с дежурным сервисным инженером по телефонам:

Сервисная служба компании «КОТЛЫ-МАРКЕТ» : Круглосуточно ; Без выходных :

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

+7 (812) 309-92-92

МОСКВА:

+ 7 (495) 268-08-15

E-Mail: [service@kotly-market.ru](mailto:service@kotly-market.ru)

КОТЛЫ ГОРЕЛКИ РАДИАТОРЫ ВСЁ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНТАЖ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

[www.kotly-market.ru](http://www.kotly-market.ru)